

建築物防火避難設施與設備安全檢查申報書

F 1-1

檢查登記號碼：C11006010084

110年度

申報掛號日期

文 號

- 一、下開建築物依建築法第七十七條第三項及建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定辦理防火避難設施與設備安全檢查申報，檢附檢查報告書及有關文件，敬請准予備查。
- 二、本申報內容如有不實或違反建築法第七十七條第一項有關維護建築物合法使用與其構造及設備安全規定致人於死或致重傷，願依法負其責任。

此致 (未取碼案件10/1採新系統)高雄市政府

申報人： 高雄市橋頭區甲園國民小學等2人 (詳申報人名冊)

(簽章)

申報日期： 年 月 日

檢附文件 (依序排列)	1. 申報書 (申報人名冊、專業檢查人名冊、建築物申報樓層概要表)						
	2. 檢查報告書總表1份		3. 改善計畫書0份				
	5. 昇降設備使用許可證記錄表1份		6. 主用途及從屬用途檢查表* 份				
	8. 建築物疑似石綿建材標示表*		9. 現況照片1份				
	11. 建物權利證明文件影本 份		12. 公共意外責任險證明文件*				
	14. 專業機構或檢查人認可證影本2份						
	4. 檢查報告書1份		7. 檢查記錄簡圖4份				
10. 使用執照影本3份		13. 室內裝修合格證明* 份					
申報建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	高雄市橋頭區甲園國民小學(含幼兒園)		現況用途類組	D3 小學教室		
	建築物地址	高雄市橋頭區甲昌路250號		建築物座標	經度：120.291153 緯度：22.735842		
	使用執照字號	(93)高縣建使字第02609號		本次申報範圍之樓地板面積	5870平方公尺		
	整幢建築物現況	整幢為地上4層、地下0層建築物 ☒ 整幢建築物供同一使用類組使用 ☐ 整幢建築物供二種以上使用類組使用		申報樓層別 (擇一項填列)	地上001層等4筆詳建築物申報樓層概要表		
專業檢查機構、檢查人資料	專業機構	名稱	一銓建築物公共安全檢查股份有限公司		認可證字號	40C5C00001	
		負責人姓名	林建全		通訊電話	(07)315-8066	
		通訊地址	台北市南港區忠孝東路6段70巷3號1樓				
	專業檢查人	執或業務事務所	名稱	一銓建築物公共安全檢查股份有限公司		通訊電話	(07)315-8066
		通訊地址	高雄市三民區哈爾濱街127巷16號				
		檢項目簽類證別	防火避難設施類 檢查人姓名	施朝龍		認可證字號	40C3E00020
	設備安全類 檢查人姓名	施朝龍		認可證字號	40C3E00020		
檢查日期 記 錄	本次(年度) 檢查日期	自110年06月07日至110年06月08日					

註：1.「檢附文件」欄有「*」符號註記之項目，為依相關法令規定需查核者始檢附之。

2.填列本申報書之申報人、專業檢查人之人數達2人以上者，應填列「申報人名冊」、「專業檢查人名冊」；申報樓層別達2層以上或現況用途類組達2類以上者，應填列「建築物申報樓層概要表」。

3.「申報人」如非本國人，其「姓名」欄應填列與護照登載相同之外文姓名；另「國民身分證字號」欄應填列護照號碼。

4.本表所稱「代申報人」，係指建築物公共安全檢查簽證及申報辦法第2條第2項規定之公寓大廈管理委員會主任委員或管理負責人。

建築物防火避難設施與設備安全檢查報告書

F 2-1-1

檢查登記號碼：C11006010084

共 2 頁 第 1 頁

110年度	檢查日期	自110年06月07日至110年06月08日
-------	------	------------------------

一、建築物概要	申報建築物或營業場所名稱	高雄市橋頭區甲園國民小學(含幼兒園)		現況用途(使用類組)	D3 小學教室	
	建築物地址	高雄市橋頭區甲昌路250號				
	使用執照字號	(93)高縣建使字第02609號	使用執照核發日期	093年10月27日	最近一次變更使用許可字號	
檢查簽證類別及項目						檢查結果
二、防火避難設施類檢查紀錄	(一)防火區劃	1. 面積區劃	(1)十層以下樓層	☒ 合格	☐ 不合格	
			(2)十一層以上樓層	☐ 合格	☐ 不合格	
		2. 特定用途空間區劃		☐ 合格	☐ 不合格	
				☐ 提改善	☒ 免檢討	
		3. 垂直區劃	(1)挑空部分	☐ 合格	☐ 不合格	
			(2)電扶梯間	☐ 合格	☐ 不合格	
			(3)升降機間	☒ 合格	☐ 不合格	
			(4)垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分	☐ 合格	☐ 不合格	
		4. 層間區劃	☒ 合格	☐ 不合格		
		5. 貫穿部區劃	☐ 合格	☐ 不合格		
	6. 地下建築物區劃	(1)與地下建築物連通區劃	☐ 合格	☐ 不合格		
		(2)地下建築物本體區劃	☐ 合格	☐ 不合格		
	7. 高層建築物區劃	☐ 合格	☐ 不合格			
	8. 防火區劃之防火門窗	☐ 合格	☐ 不合格			
	(二)非防火區劃分間牆				☒ 合格	☐ 不合格
	(三)內部裝修材料				☒ 合格	☐ 不合格
	(四)避難層出入口				☒ 合格	☐ 不合格
	(五)避難層以外樓層出入口				☐ 合格	☐ 不合格
	(六)走廊	1. 連續式店鋪商場之室內通路	☐ 合格	☐ 不合格		
		2. 一般走廊	☒ 合格	☐ 不合格		
(七)直通樓梯	1. 設置與步行距離	☒ 合格	☐ 不合格			
	2. 設置兩座直通樓梯之限制	☐ 合格	☐ 不合格			
	3. 樓梯及平臺淨寬度	☒ 合格	☐ 不合格			

裝
訂
線

二、防火避難設施類檢查紀錄	(七)直通樓梯	4. 直通樓梯總寬度	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討		
		5. 迴轉半徑	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討		
		6. 改為安全梯或特別安全梯限制	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討		
	(八)安全梯	1. 室內安全梯	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討		
		2. 戶外安全梯	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討		
		3. 特別安全梯	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討		
	(九)屋頂避難平臺	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討			
	(十)緊急進口	☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討			
	三、建築物設備安全類檢查紀錄	(一)昇降設備		☒ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☐ 免檢討	
		(二)避雷設備		☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格	
(三)緊急供電系統		☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格			
(四)特殊供電		1. 舞臺	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格		
		2. 電影院	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格		
		3. 廣告招牌(燈)	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格		
		4. 航空障礙燈	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格		
		5. 游泳池	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格		
(五)空調風管		☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討			
(六)燃氣設備		1. 燃氣設備	☐ 合格 ☒ 免檢討	☐ 不合格		
		2. 鍋爐	☐ 合格 ☐ 提改善	☐ 不合格 ☒ 免檢討		
四、檢查簽證結果	☒ 1. 各檢查項目均符合規定。 ☐ 2. 檢查項目不符合規定，已提具改善計畫書。 ☐ 3. 檢查項目不符合規定。		專業機構	機構名稱 (負責人姓名)	一銓建築物公共安全檢查股份有限公司(林建全)	
			認可證字號		40C5C00001	
			專業檢查人	防火避難設施類	檢查人姓名	施朝龍
					認可證字號	40C3E00020
		設備安全類	檢查人姓名	施朝龍		
			認可證字號	40C3E00020		